

איזוטסט

מעבדה לענף הבניה והסלילה

דו"ח שלפית מיתדים מס' 84283

התאמה לדרישות מפרט, מפרט מיוחד לפרויקט הזה

עמוד 1 מתוך 2

שם האתר : תל אביב - פרוויקט א.דורי	קוד אתר : 8112074
שם המזמין : חברת אדית בע"מ	כתובת : רחי ישחק אלחנן 13 - תל אביב
כתובת המזמין : ת.ד. 147 מושב בני ראם	קטע : ---
טלפון : 077-5020696 פקס : 03-5780115	מס' הזמנה : 8124000
שם המפקח :	מס' הסכם : 2001724
תאריך בדיקה : 5.01.2011	שם הבודק : יוסף אליאסי

פרטי הבדיקה

קוטר מוט 25 מ"מ	
קוטר קידוח מ"מ	30
עומק קידוח מ"מ	300
סוג הדבק	Chemtech 50 pro
סוג הפלדה	מצולעת
כוח שליפה	עד הרס
	עד הרס

נתוני ציוד הבדיקה

מס' תעודת כיוול	1003521/1				
מס' ג'ק	5				
משאבה	ידנית	טווח-BAR	20-7000	שם המכיל	מ.ב.א
		תאריך כיוול	22.03.10		
		תאריך כיוול הבא	22.03.11		

הערות :

- 1) נתוני קדיחה והרכבת מוטות נמסרו ע"י המזמין .
- 2) התוצאות מתייחסות לפרוט שנבדק בלבד .
- 3) מיקום המדגמים נבחר ע"י נציג המזמין .

חתימה וחותמת:

שם המאשר ותפקידו:

איווטסט בע"מ
מערך בנין
מתחום רמי ברנדינר

[Signature]

איזוטסט

ממעבדה לענף הבניה והסלילה

המשך דוח מס' 84283
עמוד 2 מתוך 2

תוצאות הבדיקה				קוטר מוט מ"מ	מס' סידורי
הערות	נשלף/ לא נשלף	עומס (TON)	אורך מוט (MM)		
הערה 1	לא נשלף	21.30	650	25	1
הערה 2	לא נשלף	20.43	525	25	2
הערה 3	נשלף	21.30	500	25	3

הערות :

- הערה 1 : התקבלה התארכות של 7 מ"מ במוט . לא נראה סימני כשל בבטון / דבק / מוט .
הערה 2 : התקבלה התארכות של 5 מ"מ במוט . לא נראה סימני כשל בבטון / דבק / מוט .
הערה 3 : מוט נשלף ב - 1 ס"מ , נקודת כשל דבק כימי .

סניף ירושלים
מושב אורה
משק 149 א'
052-5511111

סניף דרום
החורש 9 עמק שרה
באר-שבע 84874, ת.ד. 2082
חל 08-6214550

סניף קרית שמונה
התעשייה 18 קרית-שמונה
ת.ד. 454 מיקוד 10200
טל. 04-6903080

סניף צפון
ת.ד. 2005 נשר
התעשייה 16 נשר
טל. 04-8214592

סניף השרון
רח' המלאכה 3, אזה"ת
חדש רמת פולג, נתניה
טל: 09-8331214

סניף מרכז
פולג 1 א.ת. צפוני גן-רזווה
יבנה 8101, ת.ד. 13268
טל. 08-9330630
טל. 054-5602111

ה ראשית
ולג
נה
ל.ס
מ.ס
א.ת. צפוני גן-רזווה
13268, ת.ד. 8101
08-9330630
054-5602111