

דין וחשבון על בדיקה מס' 9211913896

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: אדיט בע"מ
מענו	: ת.ד. 147, בני ראם 79840
תאריך ההזמנה	: 01/08/12

דין וחשבון על מוצר

בורגי עיגון מסוג: "GX-L 10/80" עם מייתד פלסטיק שקובעו לדוגמא בתשתית בטון. הבדיקה בוצעה במכון התקנים.

פרטי הנטילה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 06/08/12	דוגמאות הבדיקה הוכנו ע"י בא כח: המזמין
גודל המדגם: 3 בורגי עיגון	

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין: בדיקת כח שליפה לבורג העיגון הנ"ל מהתשתיות.
--

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק	
---	--	--

תוצאות הבדיקה

הבדיקה בוצעה ע"י מכשיר מדידה בעל כח משיכה מקסי' של: 2500 ק"ג. תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.
--

שם החותם: מהנדס משה חיים
תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

שם החותם: פייסיק ז'הר
תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים

15/08/12

דין וחשבון על בדיקה מס' 9211913896

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

הערות	כח מקס' מופעל (בק"ג)	מס'	עומק הקיבוע (בס"מ)	קוטר הקדח (במ"מ)	סוג התשתית
נראו סימני שליפה של בורג העיגון מתוך המייתד.	715	1			
נראו סימני שליפה של בורג העיגון מתוך המייתד.	682	2	8 ס"מ	10 מ"מ	בטון
נראו סימני שליפה של בורג העיגון מתוך המייתד.	693	3			

חשבונית/

תל-אביב/ 15/08/12 - חוזק שליפה של בורגי עיגון