דו"ח ריכוז בדיקת חוזק שליפת העוגנים

מס' 1042263A

עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים		תאריך הוצאה:	**21/12/2018**
שם האתר:	**מחלף רמת שלמה -קבלן :י.ד ברזאני חוזה 10106/2017**	קוד פרוייקט:	**72513**

1. פרטי מבצעי הבדיקה:

הבדיקות בוצעו ע''י מערך מערכות הבניין ואל הרס - סיסטם מעבדות מתקדמות בע''מ

2. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:

שם המזמין:	**מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ**	טלפון:	**052-4345726**
מען המזמין:	**כיכר ספרא 2, קרית העיריה 94141**	פקס/דוא''ל:	**qc.ramatshlomo@gmail.com**
הבדיקה הינה בדיקה:	**ראשונה**	איש קשר:	**עומר**

3. תיאור הפריט:

תיאור הפריטים הנבדקים:	**עוגנים (קוצים) אנכיים מברזל מצולע בקוטר 12 מ"מ מעוגנים באמצעות דבק (ADIT)chemfix500**
כתובת האתר:	**מחלף רמת שלמה (גשר שילוט חתך 102 - עוגני ניסיון)**
העוגנים נבדקו ע''י הבודק:	**אנדרי ריג'יק**

4. מהות הבדיקה:

לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק שליפת עוגנים במתיחה הדרגתית (שליפה) עד הרס או עד שיתקבל החוזק הנדרש (ראה טבלת תוצאות)

דרישת המזמין:	**כוח שליפה מינימלי 53 ק''נ**	תאריך בדיקה:	**21/12/2018**

5. תוצאות הבדיקה

קוטר העוגן במ''מ	שלב השליפה T%	העומס בבדיקה (ק''נ)	כוח שליפה (ק''נ)	זמן המתנה (דקות)	מיקום עוגן מס	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	10	5.3	53	1		√	√	√													
	25	13.3		1		√	√	√													
	50	26.5		1		√	√	√													
	75	39.8		1		√	√	√													
	100	53.0		5		√	√	√													

קוטר העוגן במ''מ	שלב השליפה T%	העומס בבדיקה (ק''נ)	כוח שליפה (ק''נ)	זמן המתנה (דקות)	מיקום עוגן מס	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	10	0.0		1																	
	25	0.0		1																	
	50	0.0		1																	
	75	0.0		1																	
	100	0.0		5																	

סיכום:

1. סה''כ נבדקו 3 עוגנים.

2. תוצאות הבדיקה ראה בטבלה.

הערות:

1. נתוני ההתקנה התקבלו מהמזמין.
2. מיקום הבדיקה ומספר העוגנים שנבדקו נקבע ע''י המזמין.
3. √ - עומד בעומס בשלב הבדיקה.

שם המאשר ותפקידו:	**מנהל מערך מערכות בניין ואל הרס - אינג' אלברט גורודניצקי**	חתימה:	

הצהרות:

הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו בוצעו בהתאם לתקנים הישימים.

התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

משרדי הנהלה: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בניין 3, יבנה 8122503 טל. 08-9420537, פקס: 08-9426738

סניף מרכז: הירמוך 1, "מול הצומתי", יבנה 8122005 טל. 08-9422322, פקס: 08-9421333

סניף דרום: יהודה הנחתום 3, באר-שבע 8424920 טל. 08-6209238, פקס: 08-6209240

סניף ירושלים: קיבוץ מעלה החמישה ד.נ. הרי יהודה 9083500 טל. 02-6430506, פקס: 02-6430507

סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. צ'ק פוסט (בניין שטרן) 3296220 טל. 04-8400363, פקס: 04-8400364

סניף השרון: רח' קומבה 2, א.ת. חדרה 3850135 טל. 04-6322513, פקס: 04-6341367

סניף אילת: רח' התבונה 10, אילת 8850554 טל. 08-6378948, פקס: 08-8650757