

נספח: 330.03	מהדורה א'	נוהל 330	"איכות וטיב"
מערך הבניין	תאריך: 07.06.2015	נוהל בדיקת דריכת עוגנים ממוטות פלדה	דף מס' 1 מתוך 2

דו"ח מס': 6049

דו"ח דריכת (שליפת) עוגנים ממוטות פלדה						
1. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:						
שם הלקוח: קבוצת הנדסה ואיכות בע"מ		תאריך הבדיקה: 06.10.2019				
כתובת: רחוב העבודה, אזה"ת ג, ת.ד. 571 נצרת עלית		מס' הסכם: 1026 (112)				
טלפון: 0543512197		קוד אתר: 102484				
פקס: 153-52-2838771		מס' הזמנה: 6049				
דואר אלקטרוני: hefer575@gmail.com		תאריך הקלדה: 06.10.2019				
מס' הזמנת רכש: 322199		תאריך הנפקה: 07.10.2019				
2. פרטי מבצעי הבדיקה:						
שם הבודק: קאפח אילן		קוד הבודק: 1				
3. פרטי האתר ותיאור המערכת הנבדקת:						
שם הפרויקט: דיפו אשקלון מוסך הרכבת						
כתובת הפרויקט: עזרא יסודי אשקלון						
שם המתכנן: גליל הנדסה						
שם הקבלן הראשי: סימנס						
שם המפקח באתר: חברת ALB						
שם נציג המזמין הנוכח בבדיקה: איתי מנהל עבודה גליל ינושבסקי						
מס' האלמנטים הנבדקים: 6						
מספר הדגימות: 6						
4. מהות הבדיקה:						
דריכת (שליפת) עוגנים ממוטות פלדה.						
5. מסמכים מגורמי חוץ:						
מסמכים: -		תאריך קבלה: -				
6. נתוני ציוד הבדיקה						
מכילת מעבדה	תאריך כיוול הבא	תאריך כיוול	מס' תעודת כיוול	טווח מדידה (BAR)	דגם	תיאור הציוד
PK	29.12.2019	30.12.2018	1812/ 01-CA-23	30-500	CP700B	משאבה+שעון
					RCH-20100	מגבה

		שם המאשר:	
תאריך: 06.10.2019	חתימת מנהל האיכות:	מנהל איכות: קאפח אילן	עורך הנוהל: קאפח אילן

נספח: 330.03	מהדורה א'	נוהל 330	"איכות וטיב"
מערך הבניין	תאריך: 07.06.2015	נוהל בדיקת דריכת עוגנים ממוטות פלדה	דף מס' 2 מתוך 2

דו"ח מס': 6049

7. פרטי עיגון המוטות:

סוג המוט	קוטר המוט (מ"מ)	קוטר הקדח (מ"מ)	עומק הקדח (מ"מ)	סוג הדבק
מצולע	16	20	200	ADIT-CT 50PRO
מצולע	12	16	200	ADIT-CT 50PRO

8. להלן תוצאות הבדיקה:

מספר הבדיקה	קוטר המוט (מ"מ)	מיקום המוט הנדגם	עומס מינימלי נדרש		עומס בפועל		נשלף לא נשלף	התאמה לדרישות מזמין הבדיקה בפריט אחד
			עומס (Ton)	עומס (Bar)	כוח (Ton)	עומס (Bar)		
1	16	ציר B 23÷24	184	5.6	200	5.96	לא נשלף	מתאים
2	16	ציר B 19÷20	184	5.6	200	5.96	לא נשלף	מתאים
3	16	ציר B 15÷16	184	5.6	200	5.96	לא נשלף	מתאים
4	12	ציר D 167	105	3.2	120	3.65	לא נשלף	מתאים
5	12	ציר D 169	105	3.2	120	3.65	לא נשלף	מתאים
6	12	קורה A1	105	3.2	120	3.65	לא נשלף	מתאים

הצהרות:

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 פרטים נמסרו ע"י נציג מזמין הבדיקה באתר.
 מס' המדגמים ומיקומם נקבעו ע"י נציג מזמין הבדיקה באתר.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

סוף דו"ח

שם המאשר:		חתימה: איכות וטיב קאפח אילן מנהל איכות	
תאריך: 06.10.2019	חתימת מנהל האיכות:	מנהל איכות: קאפח אילן	עורך הנוהל: קאפח אילן